



# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт содержит гарантийный талон.  
Проверяйте правильность заполнения.



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Распределительный коллектор FED (далее изделие) предназначен для распределения теплоносителя по отопительным контурам.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изделия .....	Сталь 09Г2С
Толщина стенки изделия, мм.....	3
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ).....	0,6 (6)
Максимальная рабочая температура, °С.....	120
Средний срок службы, лет.....	15
Рабочая среда: теплофикационная вода/антифриз для систем отопления	
Габаритные и присоединительные размеры указаны в «Приложении А»	

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Распределительный коллектор	– 1шт.
Паспорт изделия/Гарантийный талон	– 1шт.
Монтажные кронштейны	– 1 компл.

## 4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Распределительный коллектор состоит из подающей и обратной гребенок, каждая из которых имеет от 2 до 5 выходов. Патрубки подключения источника тепла расположены симметрично, что позволяет подключить источник как с права, так и слева. В зависимости от исполнения, гребёнки могут располагаться горизонтально, либо вертикально. Патрубки подключения котлового и отопительных контуров выполнены с наружным резьбовым подключением.

Наружные поверхности изделия окраиваются порошковым покрытием цвета «Серый антик».

## 5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя, в сухих закрытых помещениях, исключающих воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия. Изделие может транспортироваться любым видом транспорта по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69, в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

## 6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Монтаж изделия производить на вертикальной поверхности, с несущей способностью достаточной, чтобы выдержать вес изделия, заполненного водой. Соединить резьбовые патрубки распределительного коллектора и трубопроводы используя плоские прокладки, либо материалы для уплотнения резьбы.
2. Заполнить изделие водой. Перекрыв шаровые краны произвести гидравлические испытания. При появлении течи в местах соединений, сбросить испытательное давление и устранить течи.
3. После успешного проведения гидравлических испытаний слить воду и заполнить изделие подготовленным теплоносителем. Изделие готово к эксплуатации.
4. Изделие должно эксплуатироваться при значениях давления и температуры, не превышающих указанные в данном паспорте.

5. В случае риска заморозки системы отопления, для исключения повреждения, необходимо слить из неё теплоноситель.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов. Изделие подлежит вторичной переработке.

## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ.

Изделие прошло гидравлические испытания и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Штамп ОТК: \_\_\_\_\_

## 9. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 5 лет. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня продажи через розничную сеть.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.

При возникновении гарантийного случая покупатель обращается в единый сервисный центр через форму обратной связи на сайте: <http://www.kotel-fed.ru>

FED не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, которые указаны в настоящих гарантийных обязательствах.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:

Распределительный коллектор FED

ГВ 70 - 2 <input type="checkbox"/>	ГР 70 - 3 <input type="checkbox"/>	ГК 70 - 3 <input type="checkbox"/>
ГВ 70 - 3 <input type="checkbox"/>	ГР 70 - 4 <input type="checkbox"/>	ГК 70 - 4 <input type="checkbox"/>
ГВ 70 - 4 <input type="checkbox"/>	ГР 70 - 5 <input type="checkbox"/>	ГК 70 - 5 <input type="checkbox"/>
ГВ 70 - 5 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Дата продажи: «\_\_\_» 20\_\_\_ г.

Штамп или печать

торгующей организации

Продавец: \_\_\_\_\_  
(подпись)

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение А. Номенклатура, габаритные и присоединительные размеры, вес.

Изображение	Модель	Количество контуров	Максимальная мощность, кВт	Патрубки котлового контура	Патрубки контура потребителей	Межосевое расстояние патрубков стороны потребителя, контур (между контурами), мм	Габаритные размеры, мм
	ГВ 70 - 2	2	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	500/150/100
	ГВ 70 - 3	3	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	710/150/100
	ГВ 70 - 4	4	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	940/150/100
	ГВ 70 - 5	5	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	1165/150/100
	ГР 70 - 3	3	70	$\varnothing 1''$ HP/1'' BP	$\varnothing 1''$ BP	150	540/60/80
	ГР 70 - 4	4	70	$\varnothing 1''$ HP/1'' BP	$\varnothing 1''$ BP	150	700/60/80
	ГР 70 - 5	5	70	$\varnothing 1''$ HP/1'' BP	$\varnothing 1''$ BP	150	860/60/80
	ГК 70 - 3	3	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	400/245/90
	ГК 70 - 4	4	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	850/245/90
	ГК 70 - 5	5	70	$\varnothing 1 \frac{1}{4}''$ HP	$\varnothing 1''$ HP	125 (130)	625/245/90

Внимание! Мощность изделий рассчитана при следующих условиях работы:  $\Delta t = 15\text{K}$  и скорости протока  $15 \text{ м/с}$



